



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
620014 ул. Шейнкмана, 84, г. Екатеринбург,
Тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-5
gu@mchs96.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17
телефон (34355) 6-37-51

Предписание N77/1/А

по устранению обязательных нарушений требований пожарной безопасности Муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Ретневский детский сад"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

г. Ирбит

«04» июля 2019 г.

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ирбита и Ирбитского района по пожарному надзору №77 от 04.06.2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

в период «11» июня 2019 с 15-00 до 16-00 часов, «26» июня 2019 с 10-00 до 15-00 часов, «04» июля 2019 с 09-00 до 11-00 часов.

проведена проверка – Вохминцевым Сергеем Павловичем – заместителем Главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору зданий и помещений Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Ретневский детский сад"

расположенного(ых) по адресу: 623815, Свердловская область, Ирбитский район, д. Ретнева, ул. Дорожная, 8.

совместно с: Заведующим МДОУ «Ретневский детский сад» Трофимовой Татьяной Михайловной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	В разновозрастной группе младшего дошкольного возраста двери эвакуационного выхода открываются не по ходу эвакуации из здания	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п.36 п.п. «Ж»; СП 1.13130.2009 п. 4.2.65	01.06.2020	

2	Двери эвакуационных выходов не обеспечены возможностью свободного открывания без ключа	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п.35	01.06.2020	
3	В складских и производственных помещениях не определена категория пожарной и взрывопожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 п. 20	01.06.2020	
4	Помещения детского сада, не отделены противопожарными преградами от помещений другого функционального назначения	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; ч.1, ст. 88; Свод правил 4.13130.2013 п. 5.2.2	01.06.2020	
5	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" п. 24	01.06.2020	
6	На объекте защиты не обеспечено своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" п.55; Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности", Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2017 № 1219 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности.	01.06.2020	
7	Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водоснабжения выполнены горючими материалами	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4, ст. 107	01.06.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

заместитель Главного государственного инспектора
г. Ирбита и Ирбитского района, Байкаловского
муниципального района по пожарному надзору
Вохминцев С.П.

"04" июля 2019 г.

Директор МДОУ «Ретневский детский сад»
Трофимова Татьяна Михайловна
"04" июля 2019 г.



(подпись)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99
телефон доверия МЧС России (495)499-99-99

Исх. № 9 от «12» января 2021г.

Информационная справка

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении по предписанию от 04.07.2019г. № 77/1/1 по устранению обязательных нарушений требований пожарной безопасности в срок до 01.06.2020 были устранены:

1	Распоряжение №77 от 04.06.2019 Акт № 77 от 04.07.2019 вручен 04.07.2019 Предписание № 77/1 /1 от 04.07.2019г.	- В разновозрастной группе младшего дошкольного возраста двери эвакуационного выхода открываются не по ходу эвакуации из здания (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п.36 п.п.«Ж»; СП 1.13130.2009 п. 4.2.65)	Выполнено
		-Двери эвакуационных выходов не обеспечены возможностью свободного открывания без ключа. Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п.35	Выполнено
		- Помещения детского сада, не отделены противопожарными преградами от помещений другого функционального назначения (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; ч.1, ст. 88; Свод правил 4.13130.2013 п. 5.2.2);	Выполнено
		-Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 п. 24)	Выполнено
		-В складских и производственных помещениях не определена категория пожарной и взрывопожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 п. 20);	Выполнено
		- На объекте защиты не обеспечено своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п.55	Выполнено
		-Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водоснабжения выполнены горючими материалами (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4, ст. 107)	Выполнено

Заведующий



Т.М. Трофимова